



東莞泰碩電子有限公司

DONGGUAN TAISOL ELECTRONICS CO., LTD

跑、冒、滴、漏管理辦法

文件編號： WD-3-N-502

制定單位： 人力資源處

版本： 002 總頁數： 2 頁

修定日期： 2008 年 07 月 30 日

發行日期： 2008 年 08 月 01 日



1. 目的:

1.1 规定各类设备跑、冒、滴、漏的控制和处理方法，节约水、气、油等资源，减少或消除因跑、冒、滴、漏而产生的环境影响。

2. 范围:

2.1 适用于生产各部门的水、气、油的供给系统及废水、废气、油污排放系统的控制。

3. 职责:

3.1 各部门负责将本部门机器设备的水、气、油供给系统及废水、废气、油污排放系统登录到〈跑、冒、滴、漏巡查表〉中。

3.2 各部门日常监控及巡查生产现场的水、气、油供给系统及废水、废气、废油排放系统。

4. 管理规定:

4.1 供水排水系统的跑、冒、滴、漏的控制:

4.1.1 人资处每周巡检全厂供水、排水系统管道，对于管接、控制阀等管件有跑、冒、滴、漏现象的，须及时予以更换、维修。

4.1.2 设备工程课对设备自身供水、排水系统的水箱、管件、密封件等有跑、冒、滴、漏现象的，视为设备故障予以及时维修。

4.2 供气系统跑、冒、滴、漏的控制:

4.2.1 製造部機修每日巡检供气系统管道，对于管接件、控制阀等存在跑、冒、滴、漏现象的，须及时予以更换维修,並記錄到〈跑、冒、滴、漏巡查表〉中。

4.2.2 对于压缩机、储气罐等压力容器存在跑、冒、滴、漏现象的依據《应急准备及响应程序》，停用并请专业维修商进行维修。

4.2.3 设备自身的供气系统的气管快速接头、三合一组件、控制气阀等部件出现跑、冒、滴、漏的视为设备故障予以及时维修。

4.3 设备供油系统跑、冒、滴、漏的控制:

4.3.1 责任单位每周巡检本单位的设备供油系统，对于油管、油压阀、雾化器、油缸等存在跑、冒、滴、漏现象的應及时维修。並將巡檢結果記錄到〈跑、冒、滴、漏巡查表〉中。

4.3.2 根据设备要求，定期更换废弃油污，集中处理。

5. 相关程序文件:

5.1 《应急准备及响应程序》

6. 相關表單:

6.1 〈跑、冒、滴、漏巡查表〉